

15 декабря 2021 г.

день среда

СП ПЮЭС Подстанция ____ 35/6 кВ "Порт"

[illegible]

Показания счетчиков																			
Объект			Время	Сторона 35 кВ		Сторона 6 кВ		Объект			Время	Сторона 6 кВ		Объект			Время	Сторона 6 кВ	
				акт.	реакт.	акт.	реакт.					акт.	реакт.					акт.	реакт.
Силовые трансформаторы	№ 1	а.№	0 ч.			10631,0113	6767,5623	а.№	0 ч.			268,1074	26,8286	а.№	0 ч.				
		р.№	24 ч.			10633,5977	6770,6515		р.№	24 ч.			268,3136		26,8359	р.№	24 ч.		
		Ктт	120	пропуск		18 622	22 242		Ктт	20	пропуск		247,44		8,76	Ктт	пропуск		
	№ 2	а.№	0 ч.			14227,9147	7132,8139	а.№	0 ч.			266,9850	137,2862	а.№	0 ч.				
		р.№	24 ч.			14234,0688	7136,1992		р.№	24 ч.			268,1256		137,7077	р.№	24 ч.		
		Т/Т	120	пропуск		44 310	24 374		Т/Т	60	пропуск		4 106,16		1 517,40	Т/Т	пропуск		
	№	а.№	0 ч.					а.№	0 ч.					а.№	0 ч.				
		р.№	24 ч.				р.№		24 ч.				р.№		24 ч.				
		Ктт	пропуск				Ктт		пропуск				Ктт		пропуск				
ТСН	№ 1	а.№	0 ч.			97664,702	13364,826	а.№	0 ч.					а.№	0 ч.				
		р.№	24 ч.			97664,942	13365,256		р.№	24 ч.					р.№	24 ч.			
		Ктт	1	пропуск		0,240	0,430		Ктт	пропуск					Ктт	пропуск			
	№ 2	а.№	0 ч.			147912,814	22243,528	а.№	0 ч.					а.№	0 ч.				
		р.№	24 ч.			148019,056	22254,126		р.№	24 ч.					р.№	24 ч.			
		Ктт	1	пропуск		106,242	10,598		Ктт	пропуск					Ктт	пропуск			
	Линия 6 кВ	№ 1	а.№	0 ч.			692,2491	178,6662	а.№	0 ч.					а.№	0 ч.			
			р.№	24 ч.			693,5007	178,8686		р.№	24 ч.					р.№	24 ч.		
			Ктт	10	пропуск		750,96	121,44		Ктт	пропуск					Ктт	пропуск		
№ 9		а.№	0 ч.			9974,3419	6173,3070	а.№	0 ч.					а.№	0 ч.				
		р.№	24 ч.			9974,3420	6173,3074		р.№	24 ч.					р.№	24 ч.			
		Ктт	60	пропуск		0,36	1,44		Ктт	пропуск					Ктт	пропуск			
№ 10		а.№	0 ч.			10164,7270	6596,5219	а.№	0 ч.					а.№	0 ч.				
		р.№	24 ч.			10169,7020	6602,4762		р.№	24 ч.					р.№	24 ч.			
		Ктт	60	пропуск		17 910,00	21 435,48		Ктт	пропуск					Ктт	пропуск			
№ 14	а.№	0 ч.			8194,6919	5935,0283	а.№	0 ч.					а.№	0 ч.					
	р.№	24 ч.			8201,4211	5940,4430		р.№	24 ч.					р.№	24 ч.				
	Ктт	60	пропуск		24 225,12	19 492,92		Ктт	пропуск					Ктт	пропуск				
№ 15	а.№	0 ч.			2352,6326	483,6039	а.№	0 ч.					а.№	0 ч.					
	р.№	24 ч.			2357,0110	484,3159		р.№	24 ч.					р.№	24 ч.				
	Ктт	60	пропуск		15 762,24	2 563,20		Ктт	пропуск					Ктт	пропуск				

АЧР			
номер АЧР	Уставки		Присоединение
	частота	время	
2	48,7	16	вл-35 кВ по Находка

Небаланс (%) _____

Положение переключателя РПН (ПБВ)			
№ тр-ра	мощность	110	35
1	4000	-	1
2	4000	-	1

Показания снимали	
Фамилия	Подпись
Яхин	
Корейкин	

Главный энергетик  Билько В.А.

Начальник ЭХ _____ Ендальцев Д.И.

№ Номер объекта
 Ктт Класс точности счетчика
 а.№ Номер активного (а.)
 р.№ и номер реактивного (р.) счетчика
 Ктт Коэффициент трансформации трансформаторов тока

пропуск = (24ч. - 0ч.) x Красч., где Красч. - расчетный коэффициент
 Красч. = Ктт x Ктн, где Ктн - коэфф. трансформации тр-ров напряжения

Ктн = Напряжение шин, В / 10С
 (Для 6кВ - Ктн = 60, для 35кВ -