

ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРА НАГРУЗОК В КОНТРОЛЬНЫЙ ДЕНЬ

17.06.2020г.

Форма 1

ПС

35/6 кВ "Порт"

Акционерное общество "Находкинский морской торговый порт"

(напряжение, наименование)

(наименование предприятия)

Время замера нагрузок	Трансформатор № 1 4000 кВа				Трансформатор № 2 4000 кВа				ТСН №1 63 кВа				ТСН №2 63 кВа				Фидер № 1 ПС "Порт"				Фидер № 9 ПС "Порт"				Фидер № 10 ПС "Порт"			
	Тр-р тока 600/5				Тр-р тока 600/5				Тр-р тока -				Тр-р тока -				Тр-р тока 50/5				Тр-р тока 300/5				Тр-р тока 300/5			
	Расчетный коэф. 7200				Расчетный коэф. 7200				Расчетный коэф. 1				Расчетный коэф. 1				Расчетный коэф. 600				Расчетный коэф. 3600				Расчетный коэф. 3600			
	№ счетчика 0812103268				№ счетчика 0812105400				№ счетчика 0712090578				№ счетчика 0703100343				№ счетчика 0808112276				№ счетчика 0812105537				№ счетчика 0812105481			
	Показания эл.счетчиков		Нагрузка		Показания эл.счетчиков		Нагрузка		Показания эл.счетчиков		Нагрузка		Показания эл.счетчиков		Нагрузка		Показания эл.счет		Нагрузка		Показания эл.счетчиков		Нагрузка		Показания эл.счетчиков		Нагрузка	
активного	реактивного	активн.	реакт.	активного	реактивного	активн.	реакт.	активного	реактивного	активн.	реакт.	активного	реактивного	активн.	реакт.	активного	реактивного	активн.	реакт.	активного	реактивного	активн.	реакт.	активного	реактивного	активн.	реакт.	
00.00	9260,0382	5803,1449	0	0	12434,6562	6315,3774	0	0	80212,424	10822,106	0	0	129862,538	18819,616	0	0	307,1946	90,0822	0	0	8758,4787	5397,7255	0	0	8718,7495	5517,8395	0	0
01.00	9260,1125	5803,1941	534,96	354,24	12434,7699	6315,4484	818,64	511,20	80212,432	10822,122	0,01	0,02	129866,120	18820,446	3,58	0,83	307,2029	90,0896	4,98	4,44	8758,5526	5397,7719	266,04	167,04	8718,8219	5517,8849	260,64	163,44
02.00	9260,1390	5803,1950	190,80	6,48	12434,8524	6315,4794	594,00	223,20	80212,442	10822,140	0,01	0,02	129869,732	18821,288	3,61	0,84	307,2100	90,0980	4,26	5,04	8758,5775	5397,7724	89,64	1,80	8718,8464	5517,8854	88,20	1,80
03.00	9260,2158	5803,2471	552,96	375,12	12435,0003	6315,5958	1064,88	838,08	80212,452	10822,158	0,01	0,02	129873,226	18821,946	3,49	0,66	307,2170	90,1055	4,20	4,50	8758,6541	5397,8218	275,76	177,84	8718,9214	5517,9338	270,00	174,24
03.30	9260,2424	5803,2581	383,04	158,40	12435,0827	6315,6652	1186,56	999,36	80212,456	10822,166	0,01	0,02	129874,970	18822,287	3,49	0,68	307,2206	90,1093	4,32	4,56	8758,6802	5397,8318	187,92	72,00	8718,9472	5517,9436	185,76	70,56
04.00	9260,2691	5803,2690	384,48	156,96	12435,1651	6315,7347	1186,56	1000,80	80212,460	10822,174	0,01	0,02	129876,714	18822,628	3,49	0,68	307,2242	90,1132	4,32	4,68	8758,7064	5397,8417	188,64	71,28	8718,9729	5517,9534	185,04	70,56
04.30	9260,2977	5803,2824	411,84	192,96	12435,2325	6315,7851	970,56	725,76	80212,465	10822,183	0,01	0,02	129878,487	18823,032	3,55	0,81	307,2277	90,1170	4,20	4,56	8758,7347	5397,8540	203,76	88,56	8719,0006	5517,9654	199,44	86,40
05.00	9260,3263	5803,2958	411,84	192,96	12435,2999	6315,8355	970,56	725,76	80212,470	10822,192	0,01	0,02	129880,260	18823,436	3,55	0,81	307,2313	90,1209	4,32	4,68	8758,7630	5397,8662	203,76	87,84	8719,0284	5517,9774	200,16	86,40
06.00	9260,4310	5803,3766	753,84	581,76	12435,4309	6315,9374	943,20	733,68	80212,480	10822,208	0,01	0,02	129881,754	18823,438	1,49	0,00	307,2394	90,1282	4,86	4,38	8758,8680	5397,9437	378,00	279,00	8719,1309	5518,0529	369,00	271,80
07.00	9260,5241	5803,4470	670,32	506,88	12435,5565	6316,0291	904,32	660,24	80212,488	10822,226	0,01	0,02	129883,198	18823,438	1,44	0,00	307,2515	90,1351	7,26	4,14	8758,9613	5398,0117	335,88	244,80	8719,2214	5518,1179	325,80	234,00
08.00	9260,5580	5803,4561	244,08	65,52	12435,6386	6316,0546	591,12	183,60	80212,498	10822,244	0,01	0,02	129884,920	18823,438	1,72	0,00	307,2632	90,1414	7,02	3,78	8758,9940	5398,0203	117,72	30,96	8719,2525	5518,1259	111,96	28,80
09.00	9260,6351	5803,5099	555,12	387,36	12435,7567	6316,1106	850,32	403,20	80212,508	10822,260	0,01	0,02	129886,592	18823,438	1,67	0,00	307,2779	90,1450	8,82	2,16	8759,0707	5398,0728	276,12	189,00	8719,3265	5518,1753	266,40	177,84
10.00	9260,7370	5803,5850	733,68	540,72	12435,9086	6316,2009	1093,68	650,16	80212,516	10822,276	0,01	0,02	129888,492	18823,438	1,90	0,00	307,2914	90,1475	8,10	1,50	8759,1730	5398,1459	368,28	263,16	8719,4253	5518,2446	355,68	249,48
10.30	9260,7904	5803,6244	768,96	567,36	12435,9766	6316,2371	979,20	521,28	80212,520	10822,284	0,01	0,02	129889,494	18823,438	2,00	0,00	307,2979	90,1489	7,80	1,68	8759,2265	5398,1843	385,20	276,48	8719,4770	5518,2809	372,24	261,36
11.00	9260,8437	5803,6638	767,52	567,36	12436,0446	6316,2733	979,20	521,28	80212,524	10822,292	0,01	0,02	129890,496	18823,438	2,00	0,00	307,3044	90,1503	7,80	1,68	8759,2801	5398,2227	385,92	276,48	8719,5287	5518,3172	372,24	261,36
11.30	9260,8841	5803,6896	581,76	371,52	12436,1110	6316,3071	956,16	486,72	80212,529	10822,301	0,01	0,02	129891,168	18823,438	1,34	0,00	307,3102	90,1522	6,96	2,28	8759,3205	5398,2478	290,88	180,72	8719,5676	5518,3407	280,08	169,20
12.00	9260,9245	5803,7155	581,76	372,96	12436,1773	6316,3409	954,72	486,72	80212,534	10822,310	0,01	0,02	129891,840	18823,438	1,34	0,00	307,3160	90,1541	6,96	2,28	8759,3608	5398,2729	290,16	180,72	8719,6065	5518,3643	280,08	169,92
13.00	9260,9384	5803,7212	100,08	41,04	12436,2456	6316,3421	491,76	8,64	80212,544	10822,326	0,01	0,02	129893,364	18823,438	1,52	0,00	307,3309	90,1591	8,94	3,00	8759,3726	5398,2729	42,48	0,00	8719,6172	5518,3643	38,52	0,00
14.00	9261,0350	5803,7860	695,52	466,56	12436,3516	6316,3859	763,20	315,36	80212,552	10822,342	0,01	0,02	129894,258	18823,438	0,89	0,00	307,3443	90,1633	8,04	2,52	8759,4695	5398,3416	348,84	247,32	8719,7109	5518,4296	337,32	235,08
15.00	9261,1482	5803,8726	815,04	623,52	12436,4704	6316,4495	855,36	457,92	80212,560	10822,358	0,01	0,02	129894,838	18823,438	0,58	0,00	307,3575	90,1676	7,92	2,58	8759,5831	5398,4260	408,96	303,84	8719,8209	5518,5099	396,00	289,08
16.00	9261,2291	5803,9264	582,48	387,36	12436,5873	6316,5112	841,68	444,24	80212,570	10822,376	0,01	0,02	129895,492	18823,438	0,65	0,00	307,3712	90,1725	8,22	2,94	8759,6637	5398,4781	290,16	187,56	8719,8987	5518,5592	280,08	177,48
16.30	9261,2416	5803,9269	180,00	7,20	12436,6292	6316,5203	603,36	131,04	80212,575	10822,384	0,01	0,02	129895,806	18823,438	0,63	0,00	307,3780	90,1757	8,16	3,84	8759,6753	5398,4785	83,52	2,88	8719,9098	5518,5595	79,92	2,16
17.00	9261,2542	5803,9275	181,44	8,64	12436,6710	6316,5294	601,92	131,04	80212,580	10822,392	0,01	0,02	129896,120	18823,438	0,63	0,00	307,3847	90,1789	8,04	3,84	8759,6869	5398,4789	83,52	2,88	8719,91,			

Время замера нагрузок	Фидер № 14 ПС "Порт"				Фидер № 15 ПС "Порт"				Фидер № 16 ПС "Порт"				Фидер № 21 ПС "Порт"				Итого по ООО "ТЭСК" (фидеры 1,15,16)		Итого пропуск по ПС"Порт"		Итого по АО "Находкинский МТП" (ПС"Порт" минус фидеры №№ 1,15,16 ООО "ТЭСК")	
	АО "Находкинский МТП"				ООО "ТЭСК"				ООО "ТЭСК"				АО "Находкинский МТП"									
	Тр-р тока 300/5				Тр-р тока 300/5				Тр-р тока 75/5				Тр-р тока 300/5									
	Расчетный коэф. 3600				Расчетный коэф. 3600				Расчетный коэф. 1200				Расчетный коэф. 3600									
	№ счетчика 0812106499				№ счетчика 0812102917				№ счетчика 0812103370				№ счетчика 0812103374									
Показания эл.счетчиков		Нагрузка		Показания эл.счетчиков		Нагрузка		Показания эл.счетчиков		Нагрузка		Показания эл.счетчиков		Нагрузка		кВт	кВАр	кВт	кВАр	кВт	кВАр	
активного	реактивного	активн.	реакт.	активного	реактивного	активн.	реакт.	активного	реактивного	активн.	реакт.	активного	реактивного	активн.	реакт.							
00.00	6941,0213	4989,0369	0	0	949,8199	198,0741	0	0	123,4296	18,6236	0	0	7710,2672	4899,2496	0	0	0	0	0	0	0	0
01.00	6941,1109	4989,0978	322,56	219,24	949,8489	198,0814	104,40	26,28	123,4411	18,6241	13,80	0,60	7710,3735	4899,3177	382,68	245,16	123,18	31,32	1357	866	1234	835
02.00	6941,1721	4989,1210	220,32	83,52	949,8751	198,0896	94,32	29,52	123,4528	18,6248	14,04	0,84	7710,4454	4899,3431	258,84	91,44	112,62	35,4	788	231	676	195
03.00	6941,2966	4989,2243	448,20	371,88	949,8980	198,0964	82,44	24,48	123,4645	18,6253	14,04	0,60	7710,5906	4899,4553	522,72	403,92	100,68	29,58	1621	1214	1521	1184
03.30	6941,3670	4989,2869	506,88	450,72	949,9091	198,0996	79,92	23,04	123,4705	18,6254	14,40	0,24	7710,6723	4899,5226	588,24	484,56	98,64	27,84	1573	1158	1474	1131
04.00	6941,4374	4989,3496	506,88	451,44	949,9202	198,1027	79,92	22,32	123,4765	18,6256	14,40	0,48	7710,7540	4899,5898	588,24	483,84	98,64	27,48	1575	1158	1476	1131
04.30	6941,4938	4989,3940	406,08	319,68	949,9307	198,1058	75,60	22,32	123,4826	18,6258	14,64	0,48	7710,8206	4899,6387	479,52	352,08	94,44	27,36	1386	920	1292	892
05.00	6941,5501	4989,4384	405,36	319,68	949,9413	198,1088	76,32	21,60	123,4886	18,6260	14,40	0,48	7710,8872	4899,6877	479,52	352,80	95,04	26,76	1386	920	1291	893
06.00	6941,6584	4989,5282	389,88	323,28	949,9645	198,1150	83,52	22,32	123,5006	18,6265	14,40	0,60	7711,0146	4899,7859	458,64	353,52	102,78	27,3	1699	1315	1596	1288
07.00	6941,7586	4989,6081	360,72	287,64	949,9943	198,1218	107,28	24,48	123,5124	18,6269	14,16	0,48	7711,1331	4899,8744	426,60	318,60	128,7	29,1	1576	1167	1447	1138
08.00	6941,8154	4989,6281	204,48	72,00	950,0294	198,1314	126,36	34,56	123,5240	18,6276	13,92	0,84	7711,2006	4899,8974	243,00	82,80	147,3	39,18	837	249	690	210
09.00	6941,9009	4989,6742	307,80	165,96	950,0741	198,1415	160,92	36,36	123,5360	18,6281	14,40	0,60	7711,3006	4899,9472	360,00	179,28	184,14	39,12	1407	791	1223	751
10.00	6942,0176	4989,7517	420,12	279,00	950,1200	198,1516	165,24	36,36	123,5479	18,6284	14,28	0,36	7711,4374	4900,0311	492,48	302,04	187,62	38,22	1829	1191	1642	1153
10.30	6942,0685	4989,7821	366,48	218,88	950,1431	198,1567	166,32	36,72	123,5536	18,6285	13,68	0,24	7711,4975	4900,0644	432,72	239,76	187,8	38,64	1750	1089	1562	1050
11.00	6942,1193	4989,8125	365,76	218,88	950,1663	198,1618	167,04	36,72	123,5594	18,6287	13,92	0,48	7711,5577	4900,0977	433,44	239,76	188,76	38,88	1749	1089	1560	1050
11.30	6942,1681	4989,8410	351,36	205,20	950,1907	198,1671	175,68	38,16	123,5653	18,6289	14,16	0,48	7711,6154	4900,1290	415,44	225,36	196,8	40,92	1539	858	1342	817
12.00	6942,2169	4989,8696	351,36	205,92	950,2150	198,1723	174,96	37,44	123,5713	18,6291	14,40	0,48	7711,6732	4900,1604	416,16	226,08	196,32	40,2	1538	860	1342	820
13.00	6942,2546	4989,8702	135,72	2,16	950,2629	198,1837	172,44	41,04	123,5832	18,6297	14,28	0,72	7711,7162	4900,1610	154,80	2,16	195,66	44,76	593	50	398	5
14.00	6942,3291	4989,9047	268,20	124,20	950,3076	198,1939	160,92	36,72	123,5954	18,6301	14,64	0,48	7711,8037	4900,1980	315,00	133,20	183,6	39,72	1460	782	1276	742
15.00	6942,4155	4989,9568	311,04	187,56	950,3523	198,2048	160,92	39,24	123,6072	18,6304	14,16	0,36	7711,9059	4900,2553	367,92	206,28	183	42,18	1671	1081	1488	1039
16.00	6942,4991	4990,0071	300,96	181,08	950,3996	198,2166	170,28	42,48	123,6188	18,6308	13,92	0,48	7712,0054	4900,3112	358,20	201,24	192,42	45,9	1425	832	1232	786
16.30	6942,5258	4990,0130	192,24	42,48	950,4224	198,2226	164,16	43,20	123,6245	18,6311	13,68	0,72	7712,0368	4900,3174	226,08	44,64	186	47,76	784	138	598	91
17.00	6942,5525	4990,0188	192,24	41,76	950,4451	198,2286	163,44	43,20	123,6302	18,6314	13,68	0,72	7712,0683	4900,3236	226,80	44,64	185,16	47,76	784	140	599	92
17.30	6942,5936	4990,0448	295,92	187,20	950,4678	198,2342	163,44	40,32	123,6358	18,6316	13,44	0,48	7712,1162	4900,3516	344,88	201,60	184,8	43,8	1623	1020	1439	976
18.00	6942,6347	4990,0709	295,92	187,92	950,4906	198,2398	164,16	40,32	123,6415	18,6318	13,68	0,48	7712,1641	4900,3796	344,88	201,60	185,76	43,68	1622	1022	1436	979
19.00	6942,7157	4990,1199	291,60	176,40	950,5349	198,2500	159,48	36,72	123,6528	18,6323	13,56	0,60	7712,2608	4900,4343	348,12	196,92	179,52	41,4	1374	773	1195	732
20.00	6942,7616	4990,1354	165,24	55,80	950,5793	198,2604	159,84	37,44	123,6642	18,6328	13,68	0,60	7712,3156	4900,4515	197,28	61,92	179,34	42,72	743	189	563	146
21.00	6942,8238	4990,1678	223,92	116,64	950,6220	198,2699	153,72	34,20	123,6759	18,6332	14,04	0,48	7712,3886	4900,4872	262,80	128,52	174,36	39,06	1055	452	881	413
21.30	6942,8675	4990,1966	314,64	207,36	950,6434	198,2743	154,08	31,68	123,6819	18,6333	14,40	0,24	7712,4402	4900,5190	371,52	228,96	173,88	35,88	1440	863	1266	827
22.00	6942,9113	4990,2254	315,36	207,36	950,6647	198,2787	153,36	31,68	123,6879	18,6334	14,40	0,24	7712,4919	4900,5508	372,24	228,96	173,04	35,88	1439	860	1266	825
22.30	6942,9580	4990,2583	336,24	236,88	950,6842	198,2831	140,40	31,68	123,6938	18,6335	14,16	0,24	7712,5478	4900,5877	402,48	265,68	158,64	35,76	1585	1050	1426	1015
23.00	6943,0047	4990,2911	336,24	236,16	950,7037	198,2875	140,40	31,68	123,6998	18,6337	14,40	0,48	7712,6036	4900,6247	401,76	266,40	158,88	36	1586	1053	1427	1017
24.00	6943,0978	4990,3580	335,16	240,84	950,7365	198,2962	118,08	31,32	123,7118	18,6340	14,40	0,36	7712,7138	4900,6992	396,72	268,20	138,06	35,94	1529	1021	1391	985
Итого	7475,40		4755,96		3299,76		799,56		338,64		12,48		8807,76		5218,56		3794,28	898,20	32644,17	19302,93	28849,89	18404,73
	кВтч		кВАрч		кВтч		кВАрч		кВтч		кВАрч		кВтч		кВАрч		кВтч	кВАрч	кВтч	кВАрч	кВтч	кВАрч

часы	АТ, нагрузка, А			Силовые трансформаторы, нагрузка, А						Суммарная нагрузка по фидерам 6 (10), А	Напряжение на шинах, кВ						Линия 110 кВ				Линия 35 кВ				Линия 6 кВ							
																	№ секции				№ секции				№ секции							
	№			№ 1			№ 2				110 кВ		35 кВ		6 (10) кВ		№ фидера															
110	МВт	Мвар	110	35	6 (10)	110	35	6 (10)	1 СШ	2 СШ	1 СШ	2 СШ	1 СШ	2 СШ	1	9	10	14	15	16	21											
Кл.т.					2,0			2,0					2,0	2,0					2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0							
0					120			140	269			40	41	6,3	6,4					2	60	60	70	5	2	70						
1					20			40	69			40	41	6,3	6,4					2	10	10	20	5	2	20						
2					20			120	149			40	41	6,4	6,3					2	10	10	60	5	2	60						
3					100			140	249			40	41	6,2	6,4					2	50	50	70	5	2	70						
4					40			200	249			40	41	6,2	6,3					2	20	20	100	5	2	100						
5					100			180	289			40	41	6,2	6,3					2	50	50	90	5	2	90						
6					180			160	349			40	41	6,2	6,4					2	90	90	80	5	2	80						
7					120			140	269			39	41	6,2	6,3					2	60	60	70	5	2	70						
8					10			10	29			40	42	6,4	6,6					2	10	10	0	5	2	0						
9					150			80	249			39	40	6,2	6,4					2	50	50	70	5	2	70						
10					100			150	269			39	41	6,3	6,4					2	50	50	80	5	2	80						
11					120			120	249			39	40	6,3	6,3					2	60	60	60	5	2	60						
12					10			10	29			39	41	6,4	6,5					2	5	5	5	5	2	5						
13					10			10	29			39	41	6,4	6,5					2	5	5	5	5	2	5						
14					120			100	229			39	40	6,3	6,5					2	60	60	50	5	2	50						
15					200			120	329			38	40	6,2	6,3					2	100	100	60	5	2	60						
16					10			20	39			39	41	6,5	6,6					2	5	5	10	5	2	10						
17					10			10	29			39	40	6,5	6,6					2	5	5	5	5	2	5						
18					140			120	269			39	40	6,3	6,5					2	70	70	60	5	2	60						
19					20			60	89			39	40	6,4	6,5					2	10	10	30	5	2	30						
20					20			20	49			39	40	6,5	6,6					2	10	10	10	5	2	10						
21					80			80	169			39	40	6,3	6,6					2	40	40	40	5	2	40						
22					100			100	209			39	41	6,3	6,6					2	50	50	50	5	2	50						
23					100			100	209			40	41	6,3	6,6					2	50	50	50	5	2	50						
24					120			100	229			40	41	6,3	6,5					2	60	60	50	5	2	50						
Ср.зн.					80,8			93,2	183,8			39,4	40,7	6,3	8,8					2,0	39,6	39,6	47,8	5,0	2,0	47,8						
																				ООО "ТЭСК"	АО "Находкинский МТП"	АО "Находкинский МТП"	АО "Находкинский МТП"	ООО "ТЭСК"	ООО "ТЭСК"	АО "Находкинский МТП"	Наименование потребителя					
Время		Напряжение на шинах СН, В		ТЧН-1		ТЧН-2																										
10-00		-		240																												
16-00		-		240																												

Показания счетчиков															
Объект				Время	Сторона 35		Сторона 6 кВ		Объект				Время	Сторона 6 кВ	
					акт.	реакт.	акт.	реакт.						акт.	реакт.
Силовые трансформаторы	0,5S 1,0	№ 1	0 ч.			9260,0382	5803,1449	0,5S 1,0	№ Ф15	0 ч.	949,8199	198,0741			
		а. № 0812103268	24 ч.			9261,7948	5804,2645		а. № 0812102917	24 ч.	950,7365	198,2962			
		р. № 0812103268	пропуск		12 647,52	8 061,12	р. № 0812102917		пропуск	3 299,76	799,56				
	КТТ 120	КТТ 60													
	0,5S 1,0	№ 2	0 ч.		12434,6562	6315,3774	0,5S 1,0	№ Ф16	0 ч.	123,4296	18,6236				
		а. № 0812105400	24 ч.		12437,4271	6316,9379		а. № 0812103370	24 ч.	123,7118	18,6340				
		р. № 0812105400	пропуск		19 950,48	11 235,60		р. № 0812103370	пропуск	338,64	12,48				
	КТТ 120	КТТ 20													
		№	0 ч.				0,5S 1,0	№ Ф21	0 ч.	7710,2672	4899,2496				
		а. №	24 ч.					а. № 0812103374	24 ч.	7712,7138	4900,6992				
		р. №	пропуск					р. № 0812103374	пропуск	8 807,76	5 218,56				
	КТТ	КТТ 60													
	№	0 ч.					№	0 ч.							
	а. №	24 ч.					а. №	24 ч.							
	р. №	пропуск					р. №	пропуск							
КТТ	КТТ														
ТСН	1,0 2,0	№ 1	0 ч.		80212,424	10822,106	Линия 6 кВ		№	0 ч.					
		а. № 0712090578	24 ч.		80212,642	10822,508			а. №	24 ч.					
		р. № 0712090578	пропуск		0,218	0,402			р. №	пропуск					
	КТТ 1	КТТ													
	1,0 2,0	№ 2	0 ч.		129862,538	18819,616			№	0 ч.					
		а. № 0703100343	24 ч.		129908,488	18825,420			а. №	24 ч.					
р. № 0703100343		пропуск		45,950	5,804	р. №			пропуск						
КТТ 1	КТТ														
Линия 6 кВ	0,5S 1,0	№ Ф1	0 ч.		307,1946	90,0822			№	0 ч.					
		а. № 0808112276	24 ч.		307,4544	90,2258			а. №	24 ч.					
		р. № 0808112276	пропуск		155,88	86,16			р. №	пропуск					
	КТТ 10	КТТ													
	0,5S 1,0	№ Ф9	0 ч.		8758,4787	5397,7255			№	0 ч.					
		а. № 0812105537	24 ч.		8760,2275	5398,8046			а. №	24 ч.					
		р. № 0812105537	пропуск		6 295,68	3 884,76			р. №	пропуск					
	КТТ 60	КТТ													
	0,5S 1,0	№ Ф10	0 ч.		8718,7495	5517,8395			№	0 ч.					
		а. № 0812105481	24 ч.		8720,4418	5518,8663			а. №	24 ч.					
		р. № 0812105481	пропуск		6 092,28	3 696,48			р. №	пропуск					
	КТТ 60	КТТ													
	0,5S 1,0	№ Ф14	0 ч.		6941,0213	4989,0369			№	0 ч.					
		а. № 0812106499	24 ч.		6943,0978	4990,3580			а. №	24 ч.					
		р. № 0812106499	пропуск		7 475,40	4 755,96			р. №	пропуск					
	КТТ 60	КТТ													

№	Номер объекта	а. №	Номер активного (а.)
		р. №	и номер реактивного (р.) счетчика
	Класс точности счетчика	КТТ	Коэффициент трансформации трансформаторов тока

пропуск = (24ч.-0ч.) x Красч., где Красч. - расчетный коэффициент
Красч. = Ктт x Ктн, где Ктн - коэфф.трансформации тр-ов напряжения
Ктн = Напряжение шин, В/100 (для 6кВ - Ктн = 60, для 35кВ - Ктн = 350)

АЧР			
номер АЧР	Уставки		Присоединение
	частота	время	
2	48,7	16	ВЛ-35 кВ ПС
			Находка

Небаланс (%)_____

Положение переключателя РПН (ПБВ)			
№ тр-ра	мощность	110	35
1	4000	-	1
2	4000	-	1

Показания снимали	
Фамилия	Подпись
Ведерников	
Корейкин	

Главный энергетик_____Билько В.А.

Начальник ЭХ_____Ендальцев Д.И.