

Время	Напряжение на шинах СН, В	
	ТСН - 1	ТСН - 2
10-00		230,0
16-00		235,0

Показания счетчиков																					
Объект			Время	Сторона 35 кВ		Сторона 6 кВ		Объект			Время	Сторона 6 кВ		Объект			Время	Сторона 6 кВ			
				акт.	реакт.	акт.	реакт.					акт.	реакт.					акт.	реакт.		
Силовые трансформаторы		№ 1	0 ч.			10300,7764	6459,0602		№ 16	0 ч.		231,6386	24,8158		№	0 ч.					
		а.№								а.№						а.№					
		р.№ 0812103268	24 ч.			10304,0553	6461,7061			р.№	24 ч.					231,8404	24,8283	р.№	24 ч.		
	Ктт	120	пропуск			23 608	19 050	Ктт	20	пропуск		242,16	15,00	Ктт	пропуск						
		№ 2	0 ч.			13604,9438	6795,0170		№ 21	0 ч.		165,9462	90,0243		№	0 ч.					
		а.№								а.№						а.№					
		р.№ 0812105400	24 ч.			13606,8458	6795,1673			р.№	24 ч.					166,3963	90,1030	р.№	24 ч.		
	Т/Т	120	пропуск			13 694	1 082	Т/Т	60	пропуск		1 620,36	283,32	Т/Т	пропуск						
		№	0 ч.						№	0 ч.					№	0 ч.					
		а.№								а.№						а.№					
		р.№	24 ч.							р.№	24 ч.					р.№	24 ч.				
	Ктт		пропуск				Ктт		пропуск				Ктт		пропуск						
	№	0 ч.						№	0 ч.					№	0 ч.						
	а.№								а.№						а.№						
	р.№	24 ч.							р.№	24 ч.					р.№	24 ч.					
Ктт		пропуск				Ктт		пропуск				Ктт		пропуск							
ТСН		№ 1	0 ч.			97577,210	13278,354		№	0 ч.					№	0 ч.					
		а.№								а.№						а.№					
		р.№ 0712090578	24 ч.			97577,436	13278,764			р.№	24 ч.					р.№	24 ч.				
	Ктт	1	пропуск			0,226	0,410	Ктт		пропуск			Ктт		пропуск						
		№ 2	0 ч.			138408,496	20311,398		№	0 ч.					№	0 ч.					
		а.№								а.№						а.№					
р.№ 0703100343		24 ч.			138458,952	20320,022	р.№			24 ч.			р.№			24 ч.					
Ктт	1	пропуск			50,456	8,624	Ктт		пропуск			Ктт		пропуск							
Линия 6 кВ		№ 1	0 ч.			607,5983	140,8439	Линия 6 кВ		№	0 ч.			Линия 6 кВ		№	0 ч.				
		а.№								а.№						а.№					
		р.№	24 ч.			607,9345	141,0112			р.№	24 ч.					р.№	24 ч.				
	Ктт	10	пропуск			201,72	100,38		Ктт		пропуск				Ктт		пропуск				
		№ 9	0 ч.			9792,8594	6037,2686			№	0 ч.						№	0 ч.			
		а.№									а.№							а.№			
		р.№	24 ч.			9796,1671	6039,8686				р.№	24 ч.						р.№	24 ч.		
	Ктт	60	пропуск			11 907,72	9 360,00		Ктт		пропуск				Ктт		пропуск				
		№ 10	0 ч.			9705,7054	6121,5445			№	0 ч.						№	0 ч.			
		а.№									а.№							а.№			
		р.№	24 ч.			9708,8640	6124,0047				р.№	24 ч.						р.№	24 ч.		
	Ктт	60	пропуск			11 370,96	8 856,72		Ктт		пропуск				Ктт		пропуск				
		№ 14	0 ч.			7628,5889	5367,2810			№	0 ч.						№	0 ч.			
		а.№									а.№							а.№			
		р.№	24 ч.			7628,9514	5367,3563				р.№	24 ч.						р.№	24 ч.		
Ктт	60	пропуск			1 305,00	271,08	Ктт		пропуск			Ктт		пропуск							
	№ 15	0 ч.			1774,8924	371,9999		№	0 ч.					№	0 ч.						
	а.№								а.№						а.№						
	р.№	24 ч.			1777,7571	372,5783			р.№	24 ч.					р.№	24 ч.					
Ктт	60	пропуск			10 312,92	2 082,24	Ктт		пропуск			Ктт		пропуск							

АЧР			
номер АЧР	Уставки		Присоединение
	частота	время	
2	48,7	16	ВЛ-35 кВ ПС Находка

Небаланс (%) _____

Положение переключателя РПН (ПБВ)			
№ тр-ра	мощность	110	35
1	4000	-	1
2	4000	-	1

Показания снимали	
Фамилия	Подпись
Корейкин	
Яхин	

Главный энергетик _____ Билько В.А.

Начальник ЭХ _____ Ендальцев Д.И.

№	Номер объекта	а.№	Номер активного (а.)
		р.№	и номер реактивного (р.) счетчика
	Класс точности счетчика	Ктт	Коэффициент трансформации трансформаторов тока

пропуск = (24ч. - 0ч.) x Красч., где Красч. - расчетный коэффициент
Красч. = Ктт x Ктн, где Ктн - коэфф. трансформации тр-ров напряжения
Ктн = Напряжение шин, В /100
(Для 6кВ - Ктн = 60, для 35кВ - Ктн = 351)

37302,48 20132,64

36960,84 20968,74
341,64 -836,10
0,92% -4,15%

Филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"

ВЕДОМОСТЬ № 2 ЗАМЕРА НАГРУЗОК В КОНТРОЛЬНЫЙ ДЕНЬ

16 июня 2021г.

СП ПЮЭС

Подстанция _____ 35/6 - Порт

Уч. _____

Клетки _____ не заполняются !!!

день среда

Напряжение в сети _____ 6 _____ кВ

Время замера нагрузок	Наименование присоединения Трансформатор № 1 4000 кВА Наименование потребителя АО "Находкинский МТП"				Наименование присоединения Трансформатор № 2 4000 кВА Наименование потребителя АО "Находкинский МТП"				Наименование присоединения ТСН № 1 63 кВА Наименование потребителя АО "Находкинский МТП"				Наименование присоединения ТСН № 2 63 кВА Наименование потребителя АО "Находкинский МТП"				Наименование присоединения Фидер № 1 Наименование потребителя ООО "ТЗСК"				Наименование присоединения Фидер № 9 Наименование потребителя АО "Находкинский МТП"				Наименование присоединения Фидер № 10 Наименование потребителя АО "Находкинский МТП"				Наименование присоединения Фидер № 14 Наименование потребителя АО "Находкинский МТП"				Наименование присоединения Фидер № 15 Наименование потребителя ООО "ТЗСК"				Наименование присоединения Фидер № 16 Наименование потребителя ООО "ТЗСК"				Наименование присоединения Фидер № 21 Наименование потребителя АО "Находкинский МТП"			
	Тр-р тока 600/5				Тр-р тока 600/5				Тр-р тока -				Тр-р тока -				Тр-р тока 50/5				Тр-р тока 300/5				Тр-р тока 300/5				Тр-р тока 300/5				Тр-р тока 300/5				Тр-р тока 75/5				Тр-р тока 300/5			
	Расчетный коэфф. 7200				Расчетный коэфф. 7200				Расчетный коэфф. 1				Расчетный коэфф. 1				Расчетный коэфф. 600				Расчетный коэфф. 3600				Расчетный коэфф. 3600				Расчетный коэфф. 3600				Расчетный коэфф. 3600				Расчетный коэфф. 1200				Расчетный коэфф. 3600			
	активный счетчик № 0812103268		реактивный счетчик № 0812103268		активный счетчик № 0812105400		реактивный счетчик № 0812105400		активный счетчик № 0712090578		реактивный счетчик № 0712090578		активный счетчик № 0703100343		реактивный счетчик № 0703100343		активный счетчик № 0808112276		реактивный счетчик № 0808112276		активный счетчик № 0812105537		реактивный счетчик № 0812105537		активный счетчик № 0812105481		реактивный счетчик № 0812105481		активный счетчик № 0812106499		реактивный счетчик № 0812106499		активный счетчик № 0812102917		реактивный счетчик № 0812102917		активный счетчик № 0812103370		реактивный счетчик № 0812103370		активный счетчик № 0812103370		реактивный счетчик № 0816200420	
Показания		Пропуск		Показания		Пропуск		Показания		Пропуск		Показания		Пропуск		Показания		Пропуск		Показания		Пропуск		Показания		Пропуск		Показания		Пропуск		Показания		Пропуск		Показания		Пропуск		Показания		Пропуск		
00-00	10300.7764		6459.0602		13604.9438		6795.017		97577.21		13278.354		138408.496		20311.398		607.5983		140.8439		9792.8594		6037.2686		9705.7054		6121.5445		7628.5889		5367.281		1774.8924		371.9999		231.6386		24.8158		165.9462		90.0243	
01-00	10300.9002	891.36	6459.155	682.56	13604.9979	389.52	6795.0174	2.88	97577.22	0.01	13278.372	0.018	138412.562	4.066	20312.534	1.136	607.6092	6.54	140.8527	5.28	9792.9853	453.24	6037.3621	336.6	9705.8255	432.36	6121.832	315	7628.5934		5367.281		1774.9843	330.84	372.0284	102.6	231.6467	9.72	24.8164	0.72	165.9522		90.0244	
02-00	10300.9505	362.16	6459.1586	25.92	13605.0465	349.92	6795.0175	0.72	97577.23	0.01	13278.39	0.018	138416.688	4.126	20313.688	1.154	607.6204	6.72	140.8636	6.54	9793.036	182.52	6037.3657	12.96	9705.871	163.8	6121.8349	10.44	7628.5951		5367.2811		1775.0711	312.48	372.0587	109.08	231.6547	9.6	24.8174	1.2	165.9547		90.0244	
03-00	10301.1221	1235.52	6459.3165	1136.88	13605.1264	575.28	6795.0425	180	97577.24	0.01	13278.408	0.018	138420.704	4.016	20314.768	1.08	607.6297	5.58	140.8719	4.98	9793.2086	621.36	6037.5196	554.04	9706.0364	595.44	6121.7811	526.32	7628.6273		5367.295		1775.1558	304.92	372.0856	96.84	231.6626	9.48	24.818	0.72	165.9934		90.0396	
03-30	10301.0397		6459.2434		13605.0872		6795.0296		97577.234		13278.398		138418.677		20314.207		607.6251		140.8677		9793.1268		6037.4498		9705.9582		6121.7149		7628.6123		5367.288		1775.1132		372.072		231.6587		24.8177		165.9749		90.0316	
04-00	10301.3005	1284.48	6459.4861	1221.12	13605.2077	585.36	6795.0667	174.24	97577.248	0.008	13278.424	0.016	138424.682	3.978	20315.806	1.038	607.639	5.58	140.88	4.86	9793.3901	653.4	6037.6877	605.16	9706.2108	627.84	6121.941	575.64	7628.6616		5367.3087		1775.24	303.12	372.1121	95.4	231.6706	9.6	24.8185	0.6	166.0337		90.054	
04-30	10301.0919		6459.2796		13605.1198		6795.0335		97577.239		13278.407		138420.677		20314.726		607.63		140.8724		9793.1795		6037.485		9706.0081		6121.7471		7628.6224		5367.2892		1775.1537		372.086		231.6627		24.8181		165.987		90.0329	
05-00	10301.4048	750.96	6459.5584	520.56	13605.2729	469.44	6795.0744	55.44	97577.258	0.01	13278.442	0.018	138426.882	4	20316.848	1.042	607.6488	5.88	140.8894	5.84	9793.4955	379.44	6037.7581	253.44	9706.3106	359.28	6122.0053	231.48	7628.6818		5367.311		1775.3209	291.24	372.1401	100.8	231.6786	9.6	24.8192	0.84	166.0578		90.0565	
06-00	10301.552	1059.84	6459.6843	906.48	13605.3542	585.36	6795.101	191.52	97577.268	0.01	13278.46	0.018	138430.81	2.128	20316.848	0	607.658	5.52	140.8977	4.98	9793.6444	536.04	6037.882	446.04	9706.4531	513	6122.1215	418.32	7628.7214		5367.3271		1775.3938	262.44	372.1611	75.6	231.6866	9.6	24.8197	0.6	166.1041		90.0738	
07-00	10301.7158	1179.36	6459.8342	1079.28	13605.4366	593.28	6795.1233	160.56	97577.278	0.01	13278.476	0.016	138434.014	3.204	20316.848	0	607.6675	5.7	140.9055	4.68	9793.8104	597.6	6038.0297	531.72	9706.6126	574.2	6122.2614	503.64	7628.7565		5367.3407		1775.4781	303.48	372.1813	72.72	231.6945	9.48	24.8202	0.6	166.1455		90.0863	
08-00	10301.7777	445.68	6459.8564	159.84	13605.4984	444.96	6795.1247	10.08	97577.288	0.01	13278.494	0.018	138436.184	2.17	20316.848	0	607.6807	7.92	140.9147	5.52	9793.8731	225.72	6038.0522	81	9706.6701	207	6122.2821	74.52	7628.7629		5367.3415		1775.5812	371.16	372.2032	78.84	231.7026	9.72	24.821	0.96	166.1538		90.089	
09-00	10301.9258	1066.32	6459.9714	828	13605.5899	658.8	6795.1301	38.88	97577.296	0.008	13278.512	0.018	138438.432	2.248	20316.848	0	607.6942	8.1	140.9203	3.36	9794.0216	534.6	6038.1639	402.12	9706.8118	510.12	6122.3869	377.28	7628.784		5367.3435		1775.7118	470.16	372.2245	76.68	231.7107	9.72	24.8214	0.48	166.1799		90.091	
10-00	10302.1156	1366.56	6460.1374	1195.2	13605.6919	734.4	6795.1365	46.08	97577.306	0.01	13278.528	0.016	138439.794	1.362	20316.848	0	607.7174	13.92	140.9246	2.58	9794.2127	687.96	6038.3273	588.24	9706.9954	660.96	6122.5423	559.44	7628.808		5367.3457		1775.8584	527.76	372.2472	81.72	231.7189	9.84	24.8217	0.36	166.209		90.093	
10-30	10302.0145		6460.0479		13605.639		6795.1323		97577.3		13278.52		138438.96		20316.848		607.7048		140.9226		9794.1111		6038.2393		9706.8977		6122.4585		7628.7942		5367.3443		1775.7849		372.2362		231.7149		24.8216		166.1924		90.0917	
11-00	10302.293	1277.28	6460.2904	1101.6	13605.7901	707.04	6795.1408	30.96	97577.314	0.008	13278.544	0.016	138440.85	1.056	20316.848	0	607.7385	12.66	140.9291	2.7	9794.3916	644.04	6038.478	542.52	9707.1672	618.48	6122.6955	515.52	7628.8283		5367.3472		1776.0046	526.32	372.2705	83.88	231.7273	10.08	24.822	0.36	166.2339		90.0943	
11-30	10302.0883		6460.1061		13605.6845		6795.1331		97577.305		13278.529		138439.392		20316.848		607.7128		140.9253		9794.1861		6038.2971		9706.9694		6122.513		7628.8002		5367.3445		1775.8596		372.248		231.719		24.8218		166.2001		90.0919	
12-00	10302.4406	1062.72	6460.4068	838.08	13605.8811	655.2	6795.1424	11.52	97577.324	0.01	13278.562	0.018	138441.714	0.864	20316.848	0	607.7544	9.54	140.9345	3.24	9794.5415	539.64	6038.5935	415.8	9707.3106	516.24	6122.7944	392.04	7628.8402		5367.3475		1776.154	537.84	372.294	84.6	231.7355	9.84	24.8224	0.48	166.2492		90.0947	
13-00	10302.4902	357.12	6460.4068	0	13605.9649	603.36	6795.1424	0	97577.334	0.01	13278.58	0.018	138442.94	1.226	20316.848	0	607.7723	10.74	140.9437	5.52	9794.5906	176.76	6038.5935	0	9707.3546	158.4	6122.7944	0	7628.8428		5367.3475		1776.308	554.4	372.3226	102.96	231.7443	10.56	24.8231	0.84	166.2543		90.0947	
14-00	10302.6472	1130.4	6460.5443	990	13606.054	641.52	6795.1428	2.88	97577.344	0.01	13278.596	0.016	138443.804	0.864	20316.848	0	607.8031	18.48	140.9497	3.6	9794.7468	562.32	6038.7274	482.04	9707.5043	538.92	6122.9211	456.12	7628.8529		5367.3476		1776.457	536.4	372.3475	89.64	231.7533	10.8	24.8235	0.48	166.2678		90.0947	
15-00	10302.8161	1216.08	6460.6998	1119.6	13606.1384	607.68	6795.1433	3.6	97577.352	0.008	13278.612	0.016	138444.562	0.758	20316.848	0	607.817	8.34	140.9554	3.42	9794.9175	614.52	6038.8803	550.44	9707.6683	590.4	6123.0665	523.44	7628.8605		5367.3477		1776.6021	522.36	372.3721	88.56	231.7621	10.56	24.8241	0.72	166.2785		90.0948	
16-00	10302.9653	1074.24	6460.8269	915.12	13606.2157	55																																						

Часы	Силовые трансформаторы, нагрузка, А									Суммарная нагрузка по фидерам 6 (10), А	Напряжение на шинах, кВ						Линия 110 кВ				Линия 35 кВ				Линия 6 кВ											
																	№ секции				№ секции				№ секции											
	№ 1			№ 2			№ 3				110 кВ		35 кВ		6 (10) кВ		№ фидера																			
	110	35	6 (10)	110	35	6 (10)	110	35	6 (10)		1 СШ	2 СШ	1 СШ	2 СШ	1 СШ	2 СШ	1	9	10	14	15	16	21													
Кл. точности			2			2								2	2																					
0			200			30				265			40	40	6,6	6,6																				
1			60			10				80			41	41	6,7	6,7																				
2			60			10				70			41	41	6,7	6,7																				
3			250			80				310			41	41	6,5	6,5																				
4			200			50				265			41	41	6,5	6,5																				
5			160			50				220			41	41	6,6	6,6																				
6			200			50				260			41	41	6,6	6,6																				
7			150			50				215			40	40	6,4	6,4																				
8			35			50				85			40	40	6,4	6,4																				
9			205			95				300			39	39	6,3	6,3																				
10			165			105				270			39	39	6,3	6,3																				
11			145			95				240			38	38	6,3	6,3																				
12			45			95				140			39	39	6,6	6,6																				
13			45			95				140			39	39	6,6	6,6																				
14			140			100				240			39	39	6,3	6,3																				
15			200			100				310			39	39	6,4	6,4																				
16			45			90				140			39	39	6,4	6,4																				
17			45			90				140			39	39	6,4	6,4																				
18			140			80				220			39	39	6,4	6,4																				
19			160			65				225			38	38	6,4	6,4																				
20			45			60				105			39	39	6,4	6,4																				
21			200			75				280			39	39	6,4	6,4																				
22			180			100				275			39	39	6,3	6,3																				
23			130			60				190			40	40	6,4	6,4																				
24			120			60				180			40	40	6,4	6,4																				
Ср. зн.			133			69,8				206,6			39,6	39,6	6,5	6,5																				

Время	Напряжение на шинах СН, В	
	ТСН - 1	ТСН - 2
10-00		230,0
16-00		235,0

ООО "ТЭСК"	АО "Находкинский МТП"	АО "Находкинский МТП"	АО "Находкинский МТП"	ООО "ТЭСК"	ООО "ТЭСК"	АО "Находкинский МТП"				
Наименование потребителя										

Показания счетчиков																						
Объект			Время	Сторона 35 кВ		Сторона 6 кВ		Объект			Время	Сторона 6 кВ		Объект			Время	Сторона 6 кВ				
				акт.	реакт.	акт.	реакт.					акт.	реакт.					акт.	реакт.			
Силовые трансформаторы		№ 1	0 ч.			10300,7764	6459,0602		№ 16	0 ч.		231,6386	24,8158		№	0 ч.						
		а.№								а.№						а.№						
		р.№ 0812103268	24 ч.			10304,0553	6461,7061			р.№ 0812103370	24 ч.					231,8404	24,8283	р.№	24 ч.			
	Ктт 120		пропуск				23 608	19 050	Ктт 20		пропуск				242,16	15,00	Ктт		пропуск			
		№ 2	0 ч.			13604,9438	6795,0170		№ 21	0 ч.		165,9462	90,0243		№	0 ч.						
		а.№								а.№						а.№						
		р.№ 0812105400	24 ч.			13606,8458	6795,1673			р.№ 0812103374	24 ч.					166,3963	90,1030	р.№	24 ч.			
	Т/Т 120		пропуск				13 694	1 082	Т/Т 60		пропуск				1 620,36	283,32	Т/Т		пропуск			
		№	0 ч.						№	0 ч.					№	0 ч.						
		а.№								а.№						а.№						
		р.№	24 ч.							р.№	24 ч.					р.№	24 ч.					
	Ктт		пропуск					Ктт		пропуск				Ктт		пропуск						
	№	0 ч.						№	0 ч.					№	0 ч.							
	а.№								а.№						а.№							
	р.№	24 ч.							р.№	24 ч.					р.№	24 ч.						
Ктт		пропуск					Ктт		пропуск				Ктт		пропуск							
ТСН		№ 1	0 ч.			97577,210	13278,354		№	0 ч.				№	0 ч.							
		а.№								а.№						а.№						
		р.№ 0712090578	24 ч.			97577,436	13278,764			р.№	24 ч.					р.№	24 ч.					
	Ктт 1		пропуск				0,226	0,410	Ктт		пропуск				0,226	0,410	Ктт		пропуск			
		№ 2	0 ч.			138408,496	20311,398		№	0 ч.				№	0 ч.							
		а.№								а.№						а.№						
р.№ 0703100343		24 ч.			138458,952	20320,022	р.№			24 ч.					р.№	24 ч.						
Ктт 1		пропуск				50,456	8,624	Ктт		пропуск				50,456	8,624	Ктт		пропуск				
Линия 6 кВ		№ 1	0 ч.			607,5983	140,8439		№	0 ч.				№	0 ч.							
		а.№								а.№						а.№						
		р.№ 0808112276	24 ч.			607,9345	141,0112			р.№	24 ч.					р.№	24 ч.					
	Ктт 10		пропуск				201,72	100,38	Ктт		пропуск				201,72	100,38	Ктт		пропуск			
		№ 9	0 ч.			9792,8594	6037,2686		№	0 ч.				№	0 ч.							
		а.№								а.№						а.№						
		р.№ 0812105537	24 ч.			9796,1671	6039,8686			р.№	24 ч.					р.№	24 ч.					
	Ктт 60		пропуск				11 907,72	9 360,00	Ктт		пропуск				11 907,72	9 360,00	Ктт		пропуск			
		№ 10	0 ч.			9705,7054	6121,5445		№	0 ч.				№	0 ч.							
		а.№								а.№						а.№						
		р.№ 0812105481	24 ч.			9708,8640	6124,0047			р.№	24 ч.					р.№	24 ч.					
	Ктт 60		пропуск				11 370,96	8 856,72	Ктт		пропуск				11 370,96	8 856,72	Ктт		пропуск			
		№ 14	0 ч.			7628,5889	5367,2810		№	0 ч.				№	0 ч.							
		а.№								а.№						а.№						
		р.№ 0812106499	24 ч.			7628,9514	5367,3563			р.№	24 ч.					р.№	24 ч.					
	Ктт 60		пропуск				1 305,00	271,08	Ктт		пропуск				1 305,00	271,08	Ктт		пропуск			
		№ 15	0 ч.			1774,8924	371,9999		№	0 ч.				№	0 ч.							
		а.№								а.№						а.№						
р.№ 0812102917		24 ч.			1777,7571	372,5783	р.№			24 ч.					р.№	24 ч.						
Ктт 60		пропуск				10 312,92	2 082,24	Ктт		пропуск				10 312,92	2 082,24	Ктт		пропуск				

АЧР			
номер АЧР	Уставки		Присоединение
	частота	время	
2	48,7	16	ВЛ-35 кВ ПС Находка

Небаланс (%) _____

Положение переключателя РПН (ПБВ)			
№ тр-ра	мощность	110	35
1	4000	-	1
2	4000	-	1

Показания снимали	
Фамилия	Подпись
Корейкин	
Яхин	

Главный энергетик _____ Билько В.А.

Начальник ЭХ _____ Ендальцев Д.И.

№	Номер объекта
	Класс точности счетчика

а.№	Номер активного (а.)
р.№	и номер реактивного (р.) счетчика
Ктт	Коэффициент трансформации трансформаторов тока

пропуск = (24ч. - 0ч.) x Красч., где Красч. - расчетный коэффициент
Красч. = Ктт x Ктн, где Ктн - коэфф. трансформации тр-ров напряжений

Ктн = Напряжение шин, В /10С
(Для 6кВ - Ктн = 60, для 35кВ - Ктн = 35)