



НАХОДКИНСКИЙ
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

От 23.06.2023г. № Э-3/154

На № 01-130-05/4692 от 06.06.2023

И.о главного инженера
АО «ДРСК»-«ПЭС»
Е.В. Завьялову

Приморский край, г. Владивосток,
ул. Командорская, д. 13а
690080

О направлении документов

Направляем обработанную суточную ведомость контрольного дня замеров
21.06.2023г.

Приложение:

1. Ведомости 1-2 – 3л., 1 экз.

Главный энергетик АО «Находкинский МТП»

В.А. Билько

Большакова А.В.
8(4236)-61-98-59

Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт»
(АО «Находкинский МТП»)
Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д.22, 692904.
ИНН 2508001449, ОГРН 1022500697471

Тел./факс: 8 (4236) 61-98-00
ncsp@nmtport.ru
www.nmtport.ru

Показания счетчиков											
Объект		Время	Сторона 35 кВ		Сторона 6 кВ		Объект		Время	Сторона 6 кВ	
			акт.	реакт.	акт.	реакт.				акт.	реакт.
Силовые трансформаторы	№ 1	0 ч.			11590,4021	7707,7222	№ 16	0 ч.		354,0004	33,3489
	а.№						а.№				
	р.№ 812103268	24 ч.			11590,4021	7707,7222	р.№ 812103370	24 ч.		354,0004	33,3489
	Ктт	120	пропуск		0,00	0,00	Ктт	20	пропуск	0,00	0,00
	№ 2	0 ч.			15724,2347	8062,6419	№ 21	0 ч.		844,5774	565,6291
	а.№						а.№				
	р.№ 812105400	24 ч.			15728,8684	8065,7688	р.№ 816200420	24 ч.		846,3756	567,0413
	Т/Т	120	пропуск		33362,64	22513,68	Т/Т	60	пропуск	6 473,52	5 083,92
	№	0 ч.					№	0 ч.			
	а.№						а.№				
	р.№	24 ч.					р.№	24 ч.			
	Ктт		пропуск				Ктт		пропуск		
ТСН	№	0 ч.					№	0 ч.			
	а.№						а.№				
	р.№ 712090578	24 ч.			98092,1520	13616,0420	р.№	24 ч.			
	Ктт	1	пропуск		0,24	24,00	Ктт		пропуск		
	№	2 0 ч.			187422,0960	25009,6160	№	0 ч.			
	а.№						а.№				
	р.№ 703100343	24 ч.			187458,7760	25009,7940	р.№	24 ч.			
	Ктт	1	пропуск		36,68	10,68	Ктт		пропуск		
	№	1 0 ч.			1172,6401	273,7308	№	0 ч.			
	а.№						а.№				
	р.№ 808112276	24 ч.			1172,7112	273,8033	р.№	24 ч.			
	Ктт	10	пропуск		42,66	43,50	Ктт		пропуск		
Линия 6 кВ	№	9 0 ч.			10317,4730	6341,9883	№	0 ч.			
	а.№						а.№				
	р.№ 812105537	24 ч.			10317,4730	6341,9883	р.№	24 ч.			
	Ктт	60	пропуск		0,00	0,00	Ктт		пропуск		
	№	10 0 ч.			12341,7325	8699,1228	№	0 ч.			
	а.№						а.№				
	р.№ 812105481	24 ч.			12342,3029	8699,6878	р.№	24 ч.			
	Ктт	60	пропуск		2053,44	2034,00	Ктт		пропуск		
	№	14 0 ч.			10069,0874	7475,7711	№	0 ч.			
	а.№						а.№				
	р.№ 812106499	24 ч.			10073,1350	7479,4680	р.№	24 ч.			
	Ктт	60	пропуск		14571,36	13308,84	Ктт		пропуск		
Линия 6 кВ	№	15 0 ч.			3393,7957	638,1943	№	0 ч.			
	а.№						а.№				
	р.№ 812102917	24 ч.			3396,6784	638,6211	р.№	24 ч.			
	Ктт	60	пропуск		10377,72	1536,48	Ктт		пропуск		

АЧР			
номер АЧР	Уставки частота	время	Присоединение
2	48,7	16	ВЛ-35 кВ ПС Находка

Небаланс (%) _____

Положение переключателя РПН (ПБВ)			
№ тр-ра	мощность	110	35
1	4 000	-	1
2	4 000	-	1

Показания снимали	
Фамилия	Подпись
Ведерников	
Корейкин	

Главный энергетик В.А. Билько
Начальных ЭХ Ендальцев Д.И.

№ Номер объекта
Класс точности счетчика
а.№ Номер активного (а.)
р.№ и номер реактивного (р.) счетчика
Ктт Коэффициент трансформации трансформаторов тока

пропуск = (24ч. - 0ч.) x Красч.,
Красч. = Ктт x Ктн, где

где Красч. - расчетный коэффициент
Ктн - коэфф. трансформации тр-ров напряжения

Ктн = Напряжение шин, В /100
(Для 6кВ - Ктн=60, для 35кВ - Ктн=350)

01-00	показание	Пропуск	= показание ст. на 01-00 - показание ст. на 00-00 в Косач,	гр.	Косач - расчетный коэффициент	Съем показаний производит: 	Бельюкова А.В. (начальн. в.и.о.)	Главный энергетик 	В.А. Бельюк
04-00	показание	Пропуск	= показание ст. на 04-00 - показание ст. на 03-00 в Косач,						
10-00	показание	Пропуск	= показание ст. на 11-00 - показание ст. на 10-00 в Косач,		Косач = Ктп в Ктп				
18-00	показание	Пропуск	= показание ст. на 18-00 - показание ст. на 18-00 в Косач,		Ктп - Коэффициент трансформации трансформаторов тока	Ктп - коэфф. трансформации тр-ров напряжения			
					Ктп = Напряжение шек. В / I (0)	(для 6кВ - Ктп = 60, для 35кВ - Ктп = 350)			

ВНИМАТЕЛЬНО считайте пропуск, особенно за контрольные часы !!!!!!!

[illegible]